

QUY TRÌNH CIP HỆ THỐNG RO

TRƯỜNG HỢP : CIP HỆ RO ĐỊNH KỲ CƠ BẢN

Quy trình CIP sau với các hóa chất Genesol G704, G721 được thiết kế để rửa định kỳ các hệ thống RO bị tắc nghẽn bình thường sau 3-4 tháng hoạt động. Nguyên nhân gây tắc nghẽn màng RO thông thường là chất hữu cơ, chất keo, cặn vô cơ và các ion kim loại: Fe, Ca, Mn,...tích tụ trong màng sau 1 thời gian hoạt động :

GIAI ĐOẠN	HÓA CHẤT	NỒNG ĐỘ (%)	NHIỆT ĐỘ (°C)	TUẦN HOÀN	NGÂM	LẦN LẶP	TỔNG THỜI GIAN
Kiểm	Genesol 704	2 - 5	35 - 40	30 phút	30 phút	4 lần	4 giờ
Rửa áp thấp	Nước RO permeat, hay nước mềm	-	-	30 phút	-	1 lần	20-30 phút (tới khi nước rửa có pH bằng pH nước cấp)
Axit	Genesol G721	2-5	> 20	30 phút	30 phút	3 lần	3 giờ
Rửa áp thấp	Nước RO permeat, hay nước mềm	-	-	30 phút	-	1 lần	20-30 phút (tới khi nước rửa có pH bằng pH nước cấp)

Ghi chú :

1. Quy trình CIP này được lập để rửa hệ thống RO bị tắc nghẽn do các nguyên nhân thông thường, định kỳ làm sạch màng để hệ thống vận hành tốt hơn sau 3-4 tháng hoạt động. Nếu màng RO bị tắc nghẽn do nguyên nhân khác cần tham vấn nhà cung cấp hóa chất quy trình thích hợp.

2. Tổng thể tích dung dịch CIP tính như sau :

$$V = 30 \times N + V_1$$

Trong đó :

+ 30 : là thể tích dung dịch CIP tính cho 1 màng, giá trị kinh nghiệm: 30 lít/1 màng **RO 8040**

+ N : số màng RO trong hệ thống cần rửa.

+ V_1 : thể tích đường ống, bồn lọc, buồng bơm... từ bồn CIP đến hệ thống RO và quay trở lại.

Lưu ý: - Thể tích dung dịch CIP có thể lấy theo số liệu các lần CIP trước đó đã thực hiện.

3. Trước khi CIP nên xả kiệt nước còn lưu trong hệ thống RO để tránh giảm nồng độ dung dịch CIP, và giảm nhiệt độ dung dịch (nhất là khi CIP dung dịch kiềm).

4. Lưu lượng CIP trong quá trình tuần hoàn dung dịch : 6-10 m³/h/housing, áp suất duy trì 1,5-4 bar, tối ưu: 3 – 3,5 bar. Khi rửa lại màng bằng nước sạch, có thể tăng lưu lượng lên 150%, áp suất duy trì < 4 bar

5.

Lưu ý: -Đối với các màng bị tắc nghẽn nặng hay bơm CIP yếu, lưu lượng dung dịch CIP tuần hoàn ban đầu có thể không đạt giá trị như trên, theo thời gian rửa khi màng RO được thông thì lưu lượng tuần hoàn sẽ từ từ tăng cao.

- Cần khống chế áp suất đầu vào dung dịch CIP < 4 bar trong quá trình tuần hoàn.

- Lưu lượng khi rửa lại bằng nước sạch có thể tăng 150% so với lưu lượng trên. Trong một số trường hợp nếu bơm CIP yếu có thể sử dụng bơm cao áp bơm phụ. Tuy nhiên cần điều chỉnh tần số bơm để áp suất đầu vào hệ thống RO < 4 bar.

6. Chỉ kiểm soát pH dung dịch rửa kiềm/acid trong quá trình CIP theo các khoảng giới hạn như bên dưới, không kiểm soát nồng độ dung dịch.

7. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nhiệt độ dung dịch kiềm khi sử dụng nằm trong khoảng **38 - 40°C**. Nồng độ hóa chất 2-3% theo khối lượng. Độ pH dung dịch Genesol 704 trong khoảng : **11,8 ~12,3**. Nếu trong quá trình CIP, pH giảm thấp hơn khoảng giá trị trên, cần điều chỉnh pH bằng hóa chất **Genesol 704**.

Lưu ý: - Khi hệ thống CIP không có bộ gia nhiệt, việc sử dụng nước ấm để pha dung dịch đầu tiên và sự tuần hoàn nước liên tục qua màng sẽ giúp duy trì nhiệt độ dung dịch ở mức mong muốn.

8. Dung dịch acid pha ở nhiệt độ bình thường, thể tích dung dịch như trên, nồng độ 2-5% theo khối lượng. Độ pH dung dịch Genesol 721 trong khoảng: **2,0 – 3,0**. Nếu trong quá trình CIP pH tăng cao hơn khoảng giá trị trên cần điều chỉnh pH bằng hóa chất **Genesol G721**.

Lưu ý: - Nhiệt độ dung dịch acid chỉ cần đảm bảo không nhỏ hơn 20°C.

9. Khi hệ thống RO có dấu hiệu nhiễm vi sinh, cần SIP hệ thống bằng hóa chất Oxonia 0,2 -0,3 % hay Genesol 80 2% sau bước CIP bằng dung dịch acid.
10. Các đường ống, thiết bị trước và sau hệ thống RO cũng cần khử trùng bằng biện pháp phù hợp để tránh hệ thống RO bị nhiễm khuẩn trở lại từ các bộ phận này.
11. Trong quá trình CIP, hóa chất CIP cần đi qua tất cả các đoạn ống, van trong hệ thống RO. Trong quá trình tuần hoàn lần cuối dung dịch CIP, cần mở các van lấy mẫu để hóa chất xả ra ngoài qua các van để rửa sạch/khử khuẩn các van này.
12. Nếu trong quá trình rửa, dung dịch rửa quá dư (pH nằm ngoài giá trị cho phép, màu dung dịch quá xấu) phải thay dung dịch rửa bằng dung dịch mới và lặp lại qui trình CIP.
13. Rửa bằng áp thấp được thực hiện bằng bơm CIP và nước RO permeat hay nước mềm. Quá trình rửa kết thúc khi pH nước trước và sau khi rửa tương đương. Quá trình này có thể dài hơn 30 phút.
14. Trước khi CIP cần thay lõi vi lọc để đảm bảo hệ thống sạch, chất cặn trên lõi lọc không ảnh hưởng đến chất lượng nước rửa.
15. Tất cả các thông số hoạt động của hệ thống RO : áp suất, lưu lượng, biên tần bơm ...trước và sau quá trình CIP, phải được ghi lại để đánh giá quá trình CIP.
16. Sau khi rửa khi vận hành lại độ dẫn điện nước thẩm thấu có thể tăng cao hơn trước khi rửa, tuy nhiên sau 1-2 ngày vận hành độ dẫn điện, áp hoạt động của hệ thống sẽ ổn định. Cần calib các thiết bị đo pH, EC sau khi CIP để kết quả đo chính xác.